

FIRST LAGUNA ELECTRIC COOPERATIVE, INC.

INSPECTOR REMARKS

Pupunan ng housewiring inspector: NA - _____

APPLICANT'S DATA:

Pupunan ng aplikante/magpapakabit ng serbisyo ng kuryente: _____

DISAPPROVED (FOR RE-INSPECTION AFTER COMPLIANCE)

LOCATION MAP

Pakiguhitan ng sketch o lokasyon kung saan ang palalagyan ng kuryente bago ipasa



Pangalan ng Aplikante _____

Surname (Apelyido) _____ First Name (Pangalan) _____ Middle Name (Gitnang Pangalan) _____

Contact Number _____ Birthday _____

Pangalan ng Asawa _____

SPA / Repesantative (if any) _____

Lokasyon ng gusali/ bahay na pailawan _____

APPROVED FOR PAYMENT

Duplex #6 _____ Duplex # 1/0 _____

Duplex #2 _____ **H.W. INSPECTOR** _____

Duplex # 2/0 _____ **Date Approved:** _____

Meter Base: For Purchase With Installed _____

New Building **Old Building**

FOR CLEARANCE:

(Billing Section) _____

Siguraduhin na kumpleto ang instilasyon, circuit breaker, service entrance o entrada bago isumite ang mga requirements sa pagpa-pakabit ng kuntador. Sundin ang tamang sukat ng mga ito base sa nakasaad sa inyong ipinasang electrical plan. Kung lalampas ng 25-30 metro ang layo ng inyong papailawang bahay, kinakailangang maglagay ng sariling poste na yari sa GI pipe (2 inches in diameter) na may taas na 20 ft. Kinakailangang maglagay ng breaker sa labas (NEMA-3R) kung malayo ang bahay sa poste ng FLECO. Siguraduhin na malinis ang dadaanan ng linya at may authorization sa may-ari ng lote. Maaari lamang po kayong makapagbayad matapos sundin ang mga ito at mabigyan ng "approval" mula sa inspector.

Ang consumer ang mag-uwi at magpapabatak sa taas ng private pole o sariling poste sa tulong ng inyong private electrician kung ang masusukat na kawad ay may habang **51 metro** pataas.

APS/CONNECTION ORDER DATA :

Date Received: _____

Pupunan ng MSD Staff: _____

Type of Application Classification Remarks: _____

Duplex Wire # _____ Date Paid: _____ C.O. # _____ OR# _____
 METER BASE/BOX: Ring-type Heavy-duty x6 x9

KUMPLETUHIN AT DALHIN ANG MGA SUMUSUNOD NA REQUIREMENTS BAGO MAGBAYAD:

APPROVED BY H.W. INSPECTOR: _____